

Texte Soumission Garde-corps en verre GT40 – Charge latérale 0.8kN/m

Soumission: Ouvrages métalliques courants

CFC 272.2 Ouvrages métalliques courants, Garde-corps en verre

Normes / Directives:

SIA 358 Garde-corps

bpa Garde-corps

SIGAB 004 Le verre et la sécurité – Sécurité des personnes – Garde-corps en verre

Metaltec Suisse – Fiche technique TK 007

DIN 18008

Généralités:

Planification, livraison et installation de
Garde-corps en verre avec points de fixation ponctuels
en INOX A4 - 1.4404.

Vissés sur support béton ou construction métallique.

Le verre est uniquement tenu par les points de fixation.

Remplacement ou maintenance

à tout moment avec le moins d'efforts possibles.

Système:

Garde-corps selon plan No. xxxxx

Garde-corps vitré avec point de fixation CREA-POINT GT40 - 0.8

CREA - CREARAILING www.crearailing.ch

Contact: Cédric Carron 079 555 65 05 cc@creasysteme.ch

Charge latérale au ml (catégorie A, B, D, 0.8 kN/m)

répondant aux normes SIA 261.

Fixation avec tige ou vis M10, entre-axe 500mm

Réglage dans les trois directions possibles.

Verre:

Hauteur 1m au sol fini

Verre feuilleté VSG durci TVG

avec 1.52mm PVB et min 4 trous par verre

Bords polis avant assemblage (selon SIA 331.201 et directive SIGAB 006)

Mesures « Standards » :

Largeur jusqu'à	Epaisseur de verre
1200mm	2x 6mm TVG avec 1.52mm PVB
1600mm	2x 8mm TVG avec 1.52mm PVB
2000mm	2x10mm TVG avec 1.52mm PVB
2300mm	2x12mm TVG avec 1.52mm PVB

Traitement de surface:

-Meulé brossé fin

Longueur totale : xxx m

xx pces.

Texte Soumission Garde-corps en verre GT40 – Charge latérale 1.6kN/m

Soumission: Ouvrages métalliques courants

CFC 272.2 Ouvrages métalliques courants, Garde-corps en verre

Normes / Directives:

SIA 358 Garde-corps

bpa Garde-corps

SIGAB 004 Le verre et la sécurité – Sécurité des personnes – Garde-corps en verre

Metaltec Suisse – Fiche technique TK 007

DIN 18008

Généralités:

Planification, livraison et installation de
Garde-corps en verre avec points de fixation ponctuels
en INOX A4 - 1.4404.

Vissés sur support béton ou construction métallique.

Le verre est uniquement tenu par les points de fixation.

Remplacement ou maintenance

à tout moment avec le moins d'efforts possibles.

Système:

Garde-corps selon plan No. xxxxx

Garde-corps vitré avec point de fixation CREA-POINT GT40 – 1.6

CREA - CREARAILING www.crearailing.ch

Contact: Cédric Carron 079 555 65 05 cc@creasysteme.ch

Charge latérale au ml (catégorie A, B, D, 1.6 kN/m)

répondant aux normes SIA 261.

Fixation avec tige ou vis M10, entre-axe 500mm

Réglage dans les trois directions possibles.

Verre:

Hauteur 1m au sol fini

Verre feuilleté VSG durci TVG/ESG-H

avec 1.52mm PVB et min 4 trous par verre

Bords polis avant assemblage (selon SIA 331.201 et directive SIGAB 006)

Mesures selon vérification statique auprès du fournisseur.

Traitement de surface:

-Meulé brossé fin

Longueur totale : xxx m

xx pces.